


ORIENTACJA



LEGENDA:

- linia kablowa oświetlenia
- rury ochronne
- złącze kablowe / pomiarowe, szafa ośw.
- A.1 — oprawa LED 230W IP66 na słupie 12m
- B.1 — oprawa LED 28W IP66 na słupie 10m
- C.1 — oprawa LED 14W IP66 na słupie 4,1m
- odległość pomiędzy słupami

UWAGI:

- Szczegółową legendę opraw przedstawiono na osobnym rysunku.
- Przy skrzyżowaniach kabli z innymi elementami infrastruktury podziemnej należy stosować rury ochronne.
- W terenach zielonych należy stosować rury ochronne giętkie, karbowane, dwusłenne, lite.
- Pod ulicami, parkingami należy stosować rury ochronne gładkościenne, do dużych obciążeń transportowych.
- Końce rur należy zabezpieczyć przed wodą.
- Podane odległości nie dotyczą długości kabli tylko odległości pomiędzy słupami (w linii prostej).

Pracownia Projektowa F-11, ul. Olszanska 7a, 31-513 Kraków					
Inwestor	GMINA MORAWICA ul. Spacerowa 7 26-026 Morawica				
Adres obiektu	Dzielniki nr 224/166; 224/174; 224/734; 224/537; 224/544; 224/604; 224/605; 224/363; 224/364; 224/737; 224/485; 224/208; 224/44 Jednostka ewid. 260412_2 Morawica, Obr. 0002 Błicza, 26-026 Błicza, gmina Morawica				
Temat	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ OBSZARU WOKÓŁ RÓWNIŃ ODWADNIAJĄCYCH Z BUDOWĄ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ W FORMIE CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH, PLACU ZABAW, PARKINGÓW Z DROGĄ MANEWROWĄ, BUDOWĄ ZAJAZDU PUBLICZNEGO I DROGI UL. BURSZTYNOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ KANAŁOWACI DESZCZOWEJ				
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY				
Treść rysunku	PLAN SYTUACYJNY OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE - CZ. 3	Nr uprawnień	Podpis	Data	05/2017
Elektryczna	Projektował mgr inż. Bartłomiej Karabin	WYKONAWCA		Skala	1:500
				Nr Rys.	E-03